



Prot. n. 6/2020

Massa, 03 febbraio 2020

Al Direttore
della Casa Reclusione
- *Dott.ssa Maria Cristina BIGI* -
MASSA

E, per conoscenza
Al Provveditorato Regionale
Per la Toscana e Umbria
- *Dott. Gianfranco DE GESU* -
FIRENZE

Alla Segreteria Regionale
UILPA Polizia Penitenziaria Toscana
- *Eleuterio GRIECO* -
FIRENZE

Oggetto: Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Questa O.S. è venuta a conoscenza che il 1° febbraio, un poliziotto penitenziario durante l'espletamento del servizio di vigilanza armata sul muro di cinta, nelle ore serali, a causa della scarsa illuminazione sul camminamento e della superficie resa viscida dalla pioggia, caduta nelle ore precedenti, è scivolato dagli scalini posti a metà del corridoio sul muro ed è caduto pericolosamente a terra riportando, "fortunatamente", solo alcune escoriazioni e contusioni sul corpo giudicate guaribili, dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Massa, in giorni cinque.

Siccome il rischio di una caduta accidentale sul muro di cinta è stato spesso percepito dal personale impegnato nel servizio di sentinella, soprattutto al calar del buio quando vi è scarsa visibilità lungo tutto il tratto del camminamento del muro di cinta e dal fatto che quasi tutti i faretti presenti non funzionano, si invita codesta Direzione, così come già segnalato con nota Prot. N.9/2019 del 13/09/2019 (al punto n.4), di intervenire, per quanto di propria competenza, affinché sia ripristinata l'illuminazione di tutto il camminamento del muro di cinta, nonché per esigenze di sicurezza anche di quelle aree detentive sensibili, dell'intero Istituto, rappresentate con la predetta nota.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale Territoriale
UILPA Polizia Penitenziaria Massa
AUFIERO Francesco