



Coordinamento Territoriale Firenze

Via G. Minervini 2/r stanza sindacale n°11 c/o NCP Sollicciano (FI)
Cap 50142 telefax 055/7351062 – mail firenzepolpenuil@pec.libero.it
Cell. 3479137464

Prot. 186

Firenze lì, 19 Dicembre 2023

Dr.ssa Antonella TUONI
Direttore N.C.P. Sollicciano
FIRENZE

E, p.c. Dr. Pierpaolo D'ANDRIA
Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
della Toscana- Umbria
FIRENZE
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV Relazioni Sindacali
ROMA
Gennarino DE FAZIO Segretario U.I.L. P.A Polizia
Penitenziaria
ROMA
Eleuterio GRIECO
Segretario Generale Regionale U.I.L. P.A Polizia
Penitenziaria
FIRENZE

OGGETTO: PALESTRA IN USO AL PERSONALE – RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Molti operatori che prestano servizio presso la struttura da lei diretta, si rivolgono a questa Organizzazione Sindacale lamentando le temperature particolarmente rigide che si registrano nei locali della palestra in uso agli stessi operatori tanto da pregiudicarne l'utilizzo.

Riferiscono inoltre dell'impossibilità di accensione del vecchio sistema di termoventilazione perché scatta l'interruttore sul quadro di zona, probabilmente a causa di un corto circuito.

Per quanto riguarda il periodo estivo inoltre non è presente alcun impianto di raffrescamento.

La palestra è uno spazio fondamentale per il benessere del personale, luogo di svago, aggregazione e recupero dopo le difficili giornate lavorative e per questo motivo la scrivente Organizzazione Sindacale si sente di partecipare in toto alle rimostranze del personale chiedendole se siano previsti interventi risolutivi della questione che, pare capire, è stata da più parti segnalata e in caso positivo, i tempi di realizzo.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Per la Segreteria Generale Territoriale

Laura Pierini

