



Segreteria Territoriale Livorno

c/o Casa Circondariale - via Delle Macchie, 9 - 57124 Livorno

tel: 3270957857 – mail: livorno@polpenuil.it

Prot. 5-02/17

Livorno, 5 febbraio 2017

Responsabile V.I.S.A.G.

Dipartimento Amm. Penitenziaria

ROMA

Dr. Giuseppe MARTONE

P.R.A.P. Toscana e Umbria

FIRENZE

e per conoscenza,

Angelo URSO

Segretario Generale

UILPA Polizia Penitenziaria

ROMA

Mauro LAI

Segretario Regionale

UILPA Polizia Penitenziaria

PRATO

Oggetto: criticità postazioni di vigilanza armata – Casa Circondariale di Livorno.

Lo scrivente Coordinamento in varie battute ha chiesto alla direzione della Casa Circondariale di Livorno di informarci sui lavori di adeguamento delle c.d. garitte sentinelle poste sul camminamento della cinta muraria. La realizzazione dell'opera edilizia è successiva alla visita ai luoghi di lavori condotta da una nostra delegazione in data 17 giugno 2016.

In considerazione dell'ultimo evento, odierno, che ha interessato una delle postazioni, precisamente la garitta n°3 della sentinella armata, dove, presumibilmente, si è sviluppato un corto circuito dovuto, a quanto pare, dalle infiltrazioni di acqua piovana all'interno di un groviglio di cavi sistemati alla buona, si invitano le SS.LL., per quanto di competenza, di avviare le previste procedure di verifica.

Con l'occasione, a nostro parere, sarebbe opportuno condurre un accertamento anche sui requisiti dell'intero camminamento del muro di cinta, ivi comprese le altre postazioni destinate alla vigilanza armata.

In attesa di un cortese urgente interessamento, porgiamo cordiali saluti.

Coordinatore Territoriale

Mauro Barile