



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

**Coordinamento Territoriale Pisa**

Via Don Bosco,43 - Stanza Sindacale C.C. Pisa - 56025  
Cell. 3351987591 - e-mail: [pisa@polpenuil.it](mailto:pisa@polpenuil.it)

Pisa, 09/06/2017

N° Prot. 23/2017

**Dr. Fabio PRESTOPINO**  
Direttore Casa Circondariale PISA

*e p.c.*

**Dr. Giuseppe MARTONE**  
P.R.A.P. Toscana e Umbria  
FIRENZE

**Mauro LAI**  
Segretario Regionale UILPA Polizia Pen.  
PRATO

Oggetto: Malfunzionamento Condizionatori garitte di sentinella

Questa Organizzazione Sindacale, a seguito di segnalazioni circa il malfunzionamento degli impianti di climatizzazione installati presso le garitte di sentinella, interviene in quanto anche se l'inconveniente è stato segnalato da diversi giorni attraverso le vie gerarchiche, ancora ad oggi nulla è stato fatto.

Dovendo riconoscere il disagio ambientale in cui opera il personale di Polizia Penitenziaria comandato di servizio di vigilanza armata in questo periodo dell'anno, si sollecita codesta Direzione ad adottare gli interventi di competenza per ripristinare quanto prima l'impianto di cui all'oggetto e rendere il servizio meno gravoso.

In attesa di una vostra assicurazione a riguardo, distinti saluti.

Il Coordinatore Territoriale  
Nicola Di Matteo