



**Segreteria Territoriale Livorno**

c/o Casa Circondariale - via Delle Macchie, 9 - 57124 Livorno

tel: 3270957857 – mail: [livorno@polpenuil.it](mailto:livorno@polpenuil.it)

Prot. 8-07/17

Livorno, 13 luglio 2017

**Dr. Francesco D'ANSELMO**

Direttore Casa Reclusione

PORTO AZZURRO

*e per conoscenza,*

**Dr. Giuseppe MARTONE**

P. R. A. P. Toscana e Umbria

FIRENZE

**Mauro LAI**

Segretario Generale

U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria Toscana

PRATO

Oggetto: *probabili disfunzioni dell'impianto idrico della caserma Agenti – replica.*

In luogo della disposizione di procedere con “una ulteriore analisi estiva”, come ci viene preannunciato attraverso la nota, acclusa, n°1066 dell'odierna data, e nel voler restituire il giusto plauso allo zelo con cui è stata presa in considerazione la segnalazione del Coordinamento scrivente, che si allega, invitiamo la S.V. ad informarci gentilmente sugli esiti dell'indagine.

In attesa, molti cordiali saluti.

Coordinatore Territoriale  
  
**Mauro Barile**



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

**DIREZIONE DELLA CASA DI RECLUSIONE DI PORTO AZZURRO**  
**PASQUALE DE SANTIS**

Protocollo n°

1066

Porto Azzurro, li 13/7/2017

SPETT.LE

UILPA

Segreteria Territoriale di Livorno  
c/o Casa Circondariale di Livorno

E,p.c.

DR. GIUSEPPE MARTONE

Provveditorato Regionale dell'Amm.ne  
Penitenziaria

Per la Toscana e L'Umbria  
FIRENZE

Mauro LAI

Segretario Generale

U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria Toscana  
PRATO

**OGGETTO** Probabili disfunzioni dell'impianto idrico della caserma Agenti.

In riferimento alla nota protocollo n. 7-07/17 del 11/7/2017 relativa all'oggetto, si comunica che il problema sollevato da codesta sigla sindacale è stato causato da un aumento di prelievo d'acqua pertanto. Questa Direzione, a prescindere dalla segnalazione ricevuta, ha già disposto l'intervento di un tecnico esterno, previsto nella giornata di domani, al fine di ritardare la centralina dell'impianto di addolcimento delle acque.

Si fa presente, infine che le analisi delle acque vengono effettuate periodicamente da ditte specializzate e che comunque è stato disposto di procedere ad una ulteriore analisi estiva che verrà effettuata nei prossimi giorni.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
DR. FRANCESCO D'ANSELMO



Prot. 7-07/17

Livorno, 11 luglio 2017

**Dr. Francesco D'ANSELMO**

Direttore Casa Reclusione

PORTO AZZURRO

*e per conoscenza,*

**Dr. Giuseppe MARTONE**

P. R. A. P. Toscana e Umbria

FIRENZE

**Mauro LAI**

Segretario Generale

U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria Toscana

PRATO

Oggetto: *probabili disfunzioni dell'impianto idrico della caserma Agenti.*

Abbiamo appreso notizie sull'esistenza di alcune problematiche legate all'impianto idrico della caserma agenti e nello specifico ci vengono riferiti due problemi in particolare, l'erogazione di acqua salata e schiumosa in alcune ore della mattina e la densità della stessa, in quanto al tatto risulta essere oleosa.

Per quanto esposto, invitiamo codesta Direzione ad attivare urgentemente le procedure previste per l'analisi chimica dei liquidi, anche in considerazione del fatto che sul personale sta incalzando un comprensibile allarmismo per le possibili nocive ripercussioni sulla salute, nel caso si stia inconsapevolmente servendosi di acqua insalubre, contaminata.

Vista la serietà della questione, auspichiamo che la S.V. predisponga al più presto ogni utile intervento e che ci vengano fornite a riguardo notizie certe.

In attesa, molti cordiali saluti.

Coordinatore Territoriale  
  
**Mauro Barile**