



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

**Segreteria Territoriale Uilpa Polizia penitenziaria Arezzo**  
e mail:[arezzo@polpenuil.it](mailto:arezzo@polpenuil.it)

Prot.n.47 del 4/3/2018

Al Direttore della Casa Circondariale di Arezzo

[cc.arezzo@giustizia.it](mailto:cc.arezzo@giustizia.it)

Al Segretario Generale provinciale

[arezzo@polpenuil.it](mailto:arezzo@polpenuil.it)

Al Segretario Generale Regionale

[toscana@polpenuil.it](mailto:toscana@polpenuil.it)

e.p.c.

Al Provveditore Regionale dell'Amministrazione penitenziaria  
per le regioni Toscana ed Umbria

[pr.firenze@giustizia.it](mailto:pr.firenze@giustizia.it)

Oggetto: 1-Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, assistenza disabili e all'emergenza, ordine di servizio n.2 del 15/2/2017;  
2-ordine di servizio n.12 del 20/2/2018.

Egregio Direttore, prendiamo atto che senza alcuna informazione preventiva sono state spostate competenze dall'ufficio tecnico (M.O.F.) a quello della sorveglianza generale, peraltro per motivi inspiegabili.

In buona sostanza competenze specifiche dell'Ufficio M.O.F. e direttamente attinenti alla mansione svolta da chi ci lavora, sono divenute prerogative di ispettori, sovrintendenti ed assistenti capo coordinatori che si dovrebbero occupare prioritariamente della popolazione detenuta e dei loro bisogni..

Giusto per dare un'idea dei compiti delegati alla figura della sorveglianza generale ne elenchiamo alcuni:

- Controllo mensile estintori portatili;
- controllo mensile idranti;
- controllo mensile porte REI;
- controllo mensile gruppo elettrogeno (accensione-verifica livello carburante);
- controllo mensile funzionamento illuminazione di emergenza;
- Controllo mensile pulsante di sgancio corrente elettrica;
- controllo mensile pulsante di allarme;
- controllo mensile valvole di intercettazione gas;
- controllo mensile rilevatori d'incendio e dispositivi di spegnimento automatico;
- controllo mensile dispositivi di primo soccorso;
- controllo mensile segnaletica di sicurezza;
- controllo mensile armadio DPI per squadra antincendio.

Ovviamente i due ordini di servizio sono correlati da una sorta di vademecum (Registro interno della sicurezza antincendio-parte integrante del registro della sicurezza antincendio art.6. c.2 DPR 151/11-sorveglianza di sistemi,dispositivi,attrezzature ed impianti antincendio) che il responsabile della sorveglianza generale o chi da lui delegato, dovrebbero leggere e seguire alla lettera.

Nell'esprimere il nostro rammarico per il trattamento che da tempo riserva al personale che svolge la funzione di sorveglianza generale non possiamo esimerci dal chiedere con atto a parte l'esame congiunto delle disposizioni in questione.

Distinti saluti,

Il Segretario territoriale  
Giuseppe Monaco

